


Maszt odgromowy
H=3m

Druł FeZn Ø8mm
Podłączyć do istniejących zwodów poziomych

Maszt odgromowy
H=1m

Druł FeZn Ø8mm
Podłączyć do istniejących zwodów poziomych



Maszt odgromowy
H=3m

Druł FeZn Ø8mm
Podłączyć do istniejących zwodów poziomych

UWAGA ! PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.				
Projekt budowlano wykonawczy remontu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkół Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczukowska 27				
Jednostka projektowa:	ARCHITEKTURA Piotr Zubrzycki 00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9 tel/fax 22 826 41 92			
	MASTO STOLECZNE WARSZAWA ul. Stanisława Kościłki Polockiego 11 02-958 Warszawa			
	Zespół szkolno Przedszkolny ul. Przyczukowska 27 Warszawa			
Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
	Instalacja elektryczna			
Nazwa rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
Projektował	mgr inż. Marek Młaskowski Wa-164/02 MAZ/IE/1688/04			
SKALA 1 : 50	DATA: 06. 2016	NR. RYS. IE5	NR. STR.	
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Koplowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą projektanta				