



Wentylator dachowy TFSK 315 SILEO
M=231W, U=230V, prod. Systemair

UWAGA: W miejscu występowania
przepustnic i otworów czyszczących
przewodów wentylacyjnych wykonać
otwory rewizyjne szczelne (z uszczelka
gumową) w zabudowie z płyty GK

UWAGA ! PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wyzniki należy sprawdzić w naturze. Nie należy odmierzać wyników z rysunku.			
Projekt budowlano wykonawczy remontu instalacji wentylacji ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkółno Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczółkowska 27			
Jednostka projektowa:	ARCHITEKTURA Płotr Zubrzycki 00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9 tel/fax 22 826 41 92		
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ul. Stanisława Kościłki Polockiego 11 02-958 Warszawa		
	Zespół szkolno Przedszkolny ul. Przyczółkowska 27 Warszawa		
Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
	Architektura		
Nazwa rysunku	PRZEBUDOWA C-C - PROJEKT		
Projektował	mgr inż. arch. Płotr Zubrzycki Wa-1275/94 MA-1044		
SKALA	DATA:	NR. RYS.	NR. STR.
1 : 50	06. 2016	11	
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Koplowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą projektanta			