



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa,
tel. 22 642 60 01, faks 22 642 76 43
urzad@wilanow.pl, www.wilanow.pl

UD-XV-WZZ.271.76.2012.JBA

Warszawa, 19.11.2012 r.

Wykonawcy

dot. postępowania przetargowego nr 76/WIR/2012 na:

Dostawa i montaż systemu parkingowego na terenie obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie w ramach zadania: ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 – Budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk

CPV 34.99.63.00-8 Parkingowe urządzenia kontrolne bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Do dnia 19.11.2012 r. do niniejszego postępowania wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej zamieszczono treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Prosimy o wytyczne (parametry techniczne oraz wymagania systemowe) do wyceny zadania „rozbudowa istniejącego systemu „ESOK AQUA – RAPID o moduł kasowo-parkingowy”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, punkt II – Zakres zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego systemu „ESOK AQUA – RAPID”, obsługującego obiekty sportowe przy ul. Wiertniczej 26, o moduł kasowo – parkingowy (rozbudowę wykonać w porozumieniu z firmą „EUROPEL” Bogdan Pelczar siedzibą w 38 - 420 Korczyń przy ul. Spółdzielczej 4, dostawcą systemu kasowego). Opis procedur - wjazdowej oraz wyjazdowej, opisany jest w punkcie III oraz IV tego załącznika. Dlatego też wytyczne (parametry techniczne oraz wymagania systemowe), o których jest mowa w pytaniu nr 1, muszą być ustalone z producentem systemu ESOK AQUA – RAPID

Pytanie nr 2

Prosimy również o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Połączenie logiczne pomiędzy terminalem a systemem ESOK AQUA – RAPID”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Pod pojęciem „Połączenie logiczne pomiędzy terminalem a systemem ESOK AQUA – RAPID”, Zamawiający rozumie przekazywanie sygnałów logicznych, umożliwiających współpracę systemu płatnego parkowania z istniejącym systemem ESOK AQUA – RAPID. Zamawiający nie przewiduje ze względów technicznych wykonania dodatkowego wykopu pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem obiektu hali, w którym umieszczono by niezbędne okablowanie logiczne. Połączenia te Zamawiający chce zrealizować za pomocą łącza radiowego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY
Artur B...